

ホテル名：東横INN横浜スタジアム前Ⅱ住所：横浜市中区山下町205-1 電話：045-277-1045 URL：<https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00075>

調査年月日：2022年3月

確認項目	該当 ○×	備考欄	チェック欄
【屋外 敷地内の通路】			
①全ての通路において段差等がなく、車いすでの移動に不自由ないか	○	非常階段にはスロープ無し	
②幅は140cm以上あるか	○		
③表面は滑りにくい仕上げであるか	×	ロビーは大理石の為滑る。	
④段差がある部分 通路の有効幅が140cm以上あるか	○		
1) 手すりを設けているか	○		
2) 識別しやすいものか	○		
3) つまづきにくいものか	○	階段の為 つまづく可能性有	
⑤傾斜路・スロープ 通路の有効幅が140cm以上あるか	×		
1) 手すりを設けているか	×		
2) 前後の通路と識別しやすいものか	×		
⑥案内設備までの経路が、視覚障がい者利用の円滑経路となっているか	×		
1) 手すりを設けているか線状・点状ブロック等の敷設または音声誘導装置は設置されているか	○	点字・部屋番号は浮き文字	
2) 車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか	×		
3) 段・傾斜がある部分の上端も近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか	×		
【駐車場】			
①車いす使用者用駐車施設を設けているか	○		
1) 幅は350cm以上あるか	○		
2) 建物の出入口・通路近くに位置しているか	○		
【案内表示】			
①エレベーターや車いす使用者等に対応したトイレ、駐車区画の存在を表示する標識があるか	○		
②エレベーターや車いす使用者等に対応したトイレ、駐車区画の位置を示す案内板等を設置しているか	○		
③点字や触知図等による施設案内表示があるか	○		
【出入口】			
①出入口の幅が85cm以上あるか	○		
②自動扉または車いす使用者が通過しやすく、扉の前後に高低差はないか	○		
【屋内の通路・廊下】			
①段差がない、またはスロープ等で段差が解消されているか	○		
②通路の有効幅が140cm 以上あるか	○		
③区間50m以内ごとに車いすの転回可能な場所はあるか（通路の有効幅が140cm未満の場合）	○		
④階段または傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか	×		
⑤段差が存在するか (段差：最大 cm)	×		
【階段】			
①手すりを設けているか	○		
②段は識別しやすいものか	○		
③段はつまづきにくいものか	○	階段なのでつまづきやすい	
④踏み面は滑りにくい仕上げになっている	○		
【エスカレーター・エレベーター】			
①一般利用者用のエスカレーターがあるか	×		
②一般利用者用のエレベーターがあるか	○		
1) 点字・音声案内があるか	○	点字（○）音声案内（×）	
2) 鏡はあるか	○		
3) かご・昇降路の出入口の幅が80cm以上あり、かごの奥行きが135cm以上あるか	○		
4) かごの幅は140cm以上あるか	○		
5) かごは車いすが転回できる形状か	○		
6) かご内および乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか	○		

【トイレ等】			
①車いす使用者に対応したトイレがあるか	(1 箇所)	○	独立
1) 手すり等は適切に配置されているか		○	
2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか（転回スペース）		○	
②車いす使用者トイレの扉は自動または引き戸で幅80cm以上あるか		○	
⇒ 自動扉		×	
⇒ ウオッシュレット		○	
⇒ オストメイト対応（水洗器具を設けているか）		×	
⇒ 緊急時に外部と連携できる通報装置		○	
⇒ ベビーチェア・ベビーベッド		○	
⇒ ユニバーサルベッド		×	
【ホテル・客室等】 ①パリアフリールーム・ユニバーサルルーム (4) 室			
①客室			
1) 部屋タイプ ※ツイン、ダブル等 備考欄に記載お願いします。		○	ツイン1室/シングル3室
2) 出入り口の幅は80cm以上あるか		○	
3) ドアは車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差はないか		○	
②浴室			
1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか		○	
2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか		○	
3) 出入り口の幅は80cm以上あるか		○	
4) ドアは車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差はないか (段差 : cm)		○	
③トイレ			
1) 車いす使用者便房を設けているか		○	
2) 出入り口の幅は80cm以上あるか		○	
3) ドアは車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差はないか (段差 : cm)		○	
④ベッド			
1) 高さは40~45cmであるか (高さ : 40 cm)		○	マットレスも含
【ホテル・客室等】 ②一般客室 (435) 室			
①客室			
1) 出入り口の幅は80cm以上あるか		○	
2) ドアは車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差はないか		○	
②浴室			
1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか		×	
2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか		×	
3) 出入り口の幅は80cm以上あるか		○	
4) ドアは車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差はないか (段差 : 15 cm)		×	
③トイレ			
1) 車いす使用者便房を設けているか		×	
2) 出入り口の幅は80cm以上あるか		○	
3) ドアは車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差はないか (段差 : 15 cm)		×	
④ベッド			
1) 高さは40~45cmであるか (高さ : 50 cm)		×	マットレスも含
【飲食・物販関係施設】			
①出入り口やフロアに段差がないか			特に施設を持っていません
②テーブルや陳列棚の間の通路が85cm以上あるか (200m未満の建築物の場合は80cm以上)			
③レジカウンターは車いす使用者も利用しやすい高さ (70cm程度) となっているか			
<飲食1> ふりがなをふった、または写真が掲載されたメニューがあるか			
<飲食2> 車いすのまま席に着けるテーブルがあるか			
<飲食3> アレルギー対応のメニューがある、または対応が可能か			
<飲食4> 刻み食、少量等の特別な要望への対応が可能か			
【全般的な受け入れ態勢】			
①車いすの貸し出しを行っているか (台)		×	
②ベビーカーの貸し出しを行っているか (台)		×	
③必要に応じ、車いす使用者や視覚障がい者等に対する従業員による介助を行っているか		×	
④ふりがなをふった説明書等があるか		×	
⑤多言語対応など外国人観光客への対応 (対応内容)		○	